



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

via Vittorio Emanuele, 1 - 98060 MONTAGNAREALE - ☎ 0941-315252- 📠 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

ORDINANZA SINDACALE N° 22 DEL 02/07/2011
(art. 147 del DPR n° 554 1999)

OGGETTO: Intervento urgente sull'impianto di sollevamento acqua potabile in c/da S. Nicolella ed al pozzo n° 3 di c/da Fiumara

IL SINDACO

PREMESSO che l'approvvigionamento idrico del nucleo abitato della zona di S. Nicolella e la zona di Campagna grande che comprende diverse contrade (Zappuneri, Morera, San Giuseppe, Valanche, Cascio, S.Pietro, Filanda, Giammitrano, Piano Annunziata etc.) avviene tramite sollevamento dell'acqua dai pozzi di Santa Nicolella, nei quali sono installate tre pompe sommerse di sollevamento;

CONSIDERATO che a seguito dei guasti alla pompe sommerse che alimentano la zona di Santa Nicolella e Piano Annunziata e quella presso il pozzo n° 3 di c/da Fiumara, occorre urgentemente intervenire al fine di garantire l'approvvigionamento idrico ed eliminare le condizioni di precarietà che si sono determinate;

DATO ATTO che la Ditta Miceli Agostino con sede in Patti all'uopo interpellata vie brevi stante l'urgenza, ha dichiarato la disponibilità ad eseguire i lavori necessari a rimuovere il disservizio e ristabilire le normali condizioni di erogazione;

DATO ATTO che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori finalizzati all'eliminazione della situazione di disagio in via presuntiva ammonta a complessivi euro 661,60 I.V.A inclusa;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente procedere ai lavori suindicati;

VISTO l'art. 50 e l'art. 191 del Decreto Legislativo n° 267 del 2000;

VISTO l'art. 146 e l'art. 147 del D.P.R. 554 del 21.12.1999;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO IL D.L.vo 267/2000;

ORDINA

Alla ditta Miceli Agostino con sede in Patti, P.I. N° 00338680838, che si è dichiarata immediatamente disponibile, di provvedere con il rito della somma urgenza per garantire il normale approvvigionamento idrico degli utenti interessati dal disservizio, l'immediata esecuzione dei lavori, finalizzati alla eliminazione della situazione di disagio e disservizio, di riparazione delle pompe sommerse, per l'importo complessivo di euro 661,60 iva inclusa;

L'ufficio tecnico comunale, curerà l'esecuzione della presente.

Il Sindaco
f.to Dott. Ing. Anna Sidoti



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Ufficio Tecnico

Via Vittorio Emanuele, 1 – 98060 MONTAGNAREALE – ☎ 0941-315252- ☎ 0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: INTERVENTO URGENTE SULL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE IN C/DA S.NICOLELLA ED AL POZZO N° 3 DI C/DA FIUMARA.

L'approvvigionamento idrico del nucleo abitato della zona di S.Nicolella e la zona di Campagna Grande che comprende diverse contrade (Zappuneri, Morera, San Giuseppe, Valanche, Cascio, S.Pietro, Filanda, Giammitrano, Piano Annunziata etc.), avviene tramite il sollevamento dell'acqua dai pozzi di S.Nicolella nei quali sono installati tre pompe sommerse di sollevamento.

In particolare un motore alimenta direttamente il centro abitato di S.Nicolella e parte della zona di Piano Annunziata, gli altri due alternativamente alimentano il serbatoio di c/da San Giuseppe motori di grossa potenza e di notevole prevalenza dato il notevole dislivello esistente tra il serbatoio ed il pozzo di captazione, da tale serbatoio si rende necessario il rilancio dell'acqua mediante elettropompa di tipo aereo per l'alimentazione del serbatoio di c/da Zappuneri.

A seguito di guasto alla pompa sommersa di sollevamento di HP 4 Lowarta art. 40S30T405- V.380, che alimenta la zona di c/da S.Nicolella e Piano Annunziata, viene recuperato il gruppo girante (pompa) in quanto in ottimo stato di efficienza.

Altro guasto si è verificato al motore installato presso il pozzo n° 3 di c/da Fiumara, estratto il motore effettuato accurato controllo ci si accorge che l'intero gruppo di pompaggio (sia il gruppo pompa che il gruppo motore) sono completamente fuori uso, pertanto abbisogna la completa sostituzione con uno delle stesse caratteristiche 40S15T – 380V. HP 2 Lowara- salvamotore HP2 e ml 30 di cavo elettrico da 3 x 1,50 mm vulcanizzato.

Fatta adeguata indagine di mercato relativa ad elettropompe del tipo sommerso con le caratteristiche sopra indicate si quantifica quanto appresso:

1. motore sommerso pozzo di c/da S.Nicolella con le seguenti caratteristiche:
HP 4 Lowara art. 40S30T405 – V.380 € 298,00 oltre I.V.A al 20%;
2. motore sommerso pozzo n° 3 di c/da Fiumara completo di salvamotore da HP2 ml 30 di cavo elettrico da 3 x 1,5 mm vulcanizzato motore con le seguenti caratteristiche:
HP 2 Lowara art. 40S30T405 – V 380 € 253,33 oltre I.V.A. Al 20% .
per un totale complessivo di € 661,60 di cui € 551,33 materiali e vari oltre I.V.A al 20% pari ad € 110,27;

I lavori verranno eseguiti dagli addetti all'acquedotto sotto le direttive dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Si raccomanda di agire con la massima tempestività d'intervento al fine di non creare disagi di carattere igienico-sanitario alla popolazione servita.

Montagnareale li, 28/06/2011

Il Responsabile del Servizio
f.to geom. A. Costanzo